



Spett.le
COMUNE DI PINCARA
VIA G. MATTEOTTI N. 287
45020 PINCARA (RO)

Alla c.a. Ufficio Tecnico

Prev. N. 419/23 Rif. E.C.

Sienta, lì 01/12/2023

OGGETTO: Offerta preventiva relativa a sostituzione valvola tre vie caldaia Baxi ambulatorio

COD.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	TOTALE
	A seguito intervento effettuato in mattinata abbiamo riscontrato che nella caldaia dell'ambulatorio occorre sostituire la valvola tre vie ed alcune manopole: > Smontaggio della valvola esistente, l'installazione della nuova valvola e la messa in funzione TOTALE (Iva esclusa)	a.c.	1	345,00 €
	> Intervento eseguito in data 16/11/2023 Riparazione caldaia sala polivalente, smontato ventola e condotto fumi per corpi estranei presenti e sostituzione pressostato fumi. TOTALE (Iva esclusa)	a.c.	1	153,00 €

**** Vi ringraziamo per la preferenza accordataci ****

SONO ESCLUSI DALLA FORNITURA E DALL'IMPORTO SOPRA DESCRITTI :

- * tutto quanto non chiaramente specificato
- * Opere edili e di tinteggiatura non previste
- * Opere elettriche non previste
- * Iva nell'aliquota di legge

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

PER ACCETTAZIONE:

DATA _____

DATA _____

FIRMA _____

FIRMA _____



Il presente documento contiene informazioni strettamente riservate ed è, pertanto confidenziale e destinato esclusivamente al destinatario.

Il D.Lgs.vo n. 101/2018 e il GDPR tutela espressamente la riservatezza della corrispondenza, vietando la copia, la distribuzione e divulgazione della stessa da parte di chi non ne sia il destinatario.